

Ostróda, 7 lutego 2020r.

ZP.271.1.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dot. : „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Idzbarku”

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania dotyczące prac oznaczonych w projekcie jako 2 etap inwestycji tj. budowa klatki schodowej zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie dokumentacji w tym zakresie. Budowa klatki schodowej może wiązać się z sporymi kosztami. Z dokumentacji w żaden sposób nie wynikają np. parametry platformy schodowej. Nie ma również informacji czy klatka powinna być wyposażona w instalację oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego. Brakują również informacji jakie warstwy wykończeniowe należy zastosować na schodach itd.

Proszę o szczegółowe rysunki oraz przedmiar robót który umożliwi rzetelną wycenę.

Odpowiedź: Budowa klatki schodowej będzie realizowana jednoetapowo. Zamawiający umieszcza zaktualizowany projekt budowlany architektury i konstrukcji, w którym zawarte są dane do realizacji i wyceny zadania.

2. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr. 83 proszę o potwierdzenie, że wszystkie drzwi zewnętrzne mają być aluminiowe oraz potwierdzenie, że drewniana stolarka drzwiowa nie jest wymogiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?

Odpowiedź: Tak, zgodnie udzieloną odpowiedzią.

3. Na rysunku d20 natryski rozdzielone są ścianką z płyty hpl oraz umywalki montowane są na blacie z płyt hpl – elementy te nie występują w przedmiarze robót prosimy o potwierdzenie, czy wchodzi w zakres oferty, jeśli tak prosimy o podanie ich wymiarów .

Odpowiedź: Wchodzi w zakres oferty, wykonać zgodnie z dokumentacją.

4. W opisie technicznym wymieniono jako wyposażenie Sali elektroniczną tablicę wyników – nie występuje ona w przedmiarze oraz projekcie elektrycznym. Czy elektroniczną tablicę wyników należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: Udzielono odpowiedzi w dniu 4 luty. Odpowiedź na pyt. 14.

5. Prosimy o wyjaśnienie z czego wykonany jest pas pomiędzy oknami Sali gimnastycznej widoczny na przekrojach a04, a05, a06, a07 jako pas w kolorze szarym. W jaki sposób mają być uchylane okna znajdujące się na wysokości 6,24.

Odpowiedź: Wykonany zgodnie z opisem na rysunkach jako tynk mineralny. Okna uchylane za pomocą ciągien.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie drzwi zewnętrznych Dz1, Dz2, Dz3 jako aluminiowych przeszklonych w kolorze RAL 7015 jak witryny aluminiowe, zamiast drewnianych przeszklonych w kolorze stalowym (rys, a09 i a07)?

Odpowiedź: Udzielono odpowiedzi w dniu 4 luty. Odpowiedź na pyt. 83.

7. Występuje rozbieżność w opisie wykładziny w pomieszczeniach zaplecza:

- a. Zgodnie z opisem technicznym – wykładzina winylowa heterogeniczna gr. całkowita 2,1 mm
- b. Zgodnie z przedmiarem – wykładzina pcv do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu kl. 33 – wykładzina zgrzewana homogeniczna

Jakiego typu wykładzinę należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź: Zastosować zgodnie z dokumentacją wykładzinę heterogeniczną o klasie ścieralności T.

Z poważaniem