

Przetarg rozstrzygnięty. W dniu 02.04.2010r. dodano odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów. Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.” Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro, sekretariat do 14 kwietnia 2010 do godziny 10.00.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ostróda, 23 kwietnia 2010

IGK-341/3/2010

tablica ogłoszeń, BIP

dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I .”

1. Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I .”** została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. ul. Cementowa 3 10-429 Olsztyn. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. ul. Cementowa 3 10-429 Olsztyn spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 500 punktów.

2. Ponadto ważną ofertę w postępowaniu złożyła firma, która otrzymała następującą ilość punktów podczas oceny ofert:

| Numer oferty | Nazwa firmy | punkty |
|---------------------|---|---------------|
| 1. | Konsorcjum Lider Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych EKOMEL Sp. z o. o.
ul. Kopernika 8a, 14-100 Ostróda | 475 |

Jednocześnie działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 informuje, że umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

IGK-341/3/2010

02.04.2010

dotyczy: Przetargu nieograniczonego „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I .”

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmian.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4: 2002

Odpowiedź:

W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dn. 30.08.2002 r z późn. zmianami zabrania się wprowadzania do użytku wyrobów nie posiadających zgodności z wymaganiami. Wyroby budowlane, zgodnie ze znowelizowanym art. 30 Prawa zamówień publicznych muszą być zgodne z opisami zawartymi w Polskich normach przenoszących normy europejskie PN-EN. W związku z powyższym:

- przepompownia ścieków musi spełniać normy PN-EN 12050-1:2002,

- zastosowane zawory zwrotne muszą być dostosowane do wymagań normy PN-EN 12050-4:2002.

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie zgodności z dnia 30.08. 2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 204, poz. 2087 z 2004r.) Zamawiający będzie wymagał oświadczenia, że wyroby objęte projektem wykorzystane do realizacji inwestycji będą certyfikowane i opatrzone deklaracją zgodności z odpowiednimi normami, przepisami i wytycznymi.

Zgodnie z prawem budowlanym, po wykonaniu robót kierownik budowy składa oświadczenie o zgodności wbudowanych materiałów i wyrobów z posiadanymi atestami i świadectwami dopuszczającymi do stosowania.

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I.” Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro, sekretariat do 14 kwietnia 2010 do godziny 10.00.

[Treść ogłoszenia](#) - plik utworzony w formacie pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik skompresowany

Specyfikacje Techniczne - plik skompresowany

Przedmiary - plik skompresowany o pojemności 15 Mb

Dokumentacja - plik skompresowany o pojemności 105 Mb

*Sporządził/a: **Magdalena Wajdyk, Brzozowski***

*Umieścił/a: **Artur Jabłonka***

*Zmodyfikował/a: **Artur Jabłonka***

data publikacji: 30.03.2010, ostatnia aktualizacja: 26.04.2010, odsłon: 1 183

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda

<http://bip.gminaostroda.pl/>

Adres tego artykułu to:

<http://bip.gminaostroda.pl/przetarg-rozstrzygniety-w-dniu-02042010r-dodano-odpowiedzi-na-pytania-zadane-przez-oferentow-gmina-ostroda-oglasza-przetarg-nieograniczony-na-zadanie-budowa-kanalizacji-sanitarnej-deszczowej-i-sieci-w>