Wójt Gminy Ostróda
14-100 Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
woj. Warmińsko-mazurskie

Nasz znak: RGP.6220.21.2024 Ostróda, 03 lutego 2025 r.

POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Ostróda, działając na żądanie strony firmy Polski Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Mieczysława Neumanna, na podstawie art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. oz. 2000 z późn. zm.)

orzeka:

1. sprostować błąd pisarski w decyzji Wójta Gminy Ostróda znak: RGP.6220.21.2024 z dnia 08 stycznia 2025 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia o zdolności poboru wody 33m3/h umożliwiającym pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni nr 4 na terenie działki nr 242, obręb 0017 w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, w następujący sposób:

a. w charakterystyce decyzji akapit 4 o treści: „*Zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Przedsiębiorstwa wynoszą 73 m3/h przy depresji 7,5 m. Zatwierdził je Starosta Ostródzki decyzją nr RLŚ.6531.3.2019. Nowa studnia pracować będzie w ramach posiadanego pozwolenia.”* **otrzymuje brzmienie: „*Zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla Przedsiębiorstwa wynoszą 43 m3/h przy depresji 7,5 m. Zatwierdził je Starosta Ostródzki decyzją nr RLŚ.6531.3.2019. Nowa studnia pracować będzie w ramach nowego pozwolenia*.**

b. **w charakterystyce decyzji akapit 5 o treści: „***Przewiduje się odwiercenie otworu studziennego do głębokości 100,0 m. Wiercenie studni wykonane zostanie metodą udarową przy pomocy wiertnicy mechanicznej. Odwiert będzie przeprowadzony sposobem ciągłego rurowania co służy utrzymaniu stałej średnicy otworu, uchwyceniu odpowiedniej warstwy wodonośnej i zabezpieczeniem przed mieszaniem się wód poszczególnych poziomów wodonośnych. Przestrzeń pomiędzy rurami zostanie wypełniona materiałem chroniącym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych z powierzchni terenu. Obudowa studni będzie wykonana z laminatu lub prefabrykatów żelbetowych. Przykrycie komory stanowić będzie płyta nadstudzienna z włazem i kominkiem wentylacyjnym. W obudowie zamontowana zostanie zasuwa odcinająca pompę od sieci, zawory: czerpalny i zwrotny oraz wodomierz.*” **otrzymuje brzmienie: „*Przewiduje się odwiercenie otworu studziennego do głębokości 100,0 m. Wiercenie studni wykonane zostanie metodą obrotową pod osłoną płuczki polimerowo-bentonitowej. Odwiert będzie przeprowadzony sposobem ciągłego rurowania co służy utrzymaniu stałej średnicy otworu, uchwyceniu odpowiedniej warstwy wodonośnej i zabezpieczeniem przed mieszaniem się wód poszczególnych poziomów wodonośnych. Przestrzeń pomiędzy rurami zostanie wypełniona materiałem chroniącym przed przedostaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych z powierzchni terenu. Obudowa studni będzie wykonana z laminatu lub prefabrykatów żelbetowych. Przykrycie komory stanowić będzie płyta nadstudzienna z włazem i kominkiem wentylacyjnym. W obudowie zamontowana zostanie zasuwa odcinająca pompę od sieci, zawory: czerpalny i zwrotny oraz wodomierz.”***

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 08 stycznia 2025 r. Wójt Gminy Ostróda stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia o zdolności poboru wody 33m3/h umożliwiającym pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego za pomocą studni nr 4 na terenie działki nr 242, obręb 0017 w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie, przy czym błędnie określono w charakterystyce decyzji aktualne zasoby eksploatacyjne zakładu oraz wskazano nieprawidłową metodę wiercenia studni.

W charakterystyce przedsięwzięcia, która stanowi integralną część decyzji, omyłkowo wskazano dane, które były niespójne z wnioskiem inwestora oraz danymi ujętymi w uzasadnieniu decyzji.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może prostować z urzędu lub na

wniosek strony błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Pouczenie

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda .

Z up. WÓJTA

Artur Lewartowski
KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
GEODETA GMINNY

Otrzymują

1. Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o. o.
Pełnomocnik: Mieczysław Neumann
2. Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112)
3. a/a

Do wiadomości

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu